

Interne periodieke controle

Jaar:

Ten minste eenmaal per kwartaal dient u als gebruiker een routinecontrole uit te voeren aan uw blusmiddelen, noodverlichting, verbanddozen en plattegronden. Hierbij controleert u of de middelen aanwezig, vrij toegankelijk en vrij van zichtbare beschadigingen zijn. Tevens controleert u optisch of blusmiddelen gebruiksklaar zijn en verzegelingen niet zijn verbroken. Indien nodig, dient u correctieve maatregelen te treffen.

Kwartaal 1

Blussers/Haspels

Datum:
Naam:
Paraaf:

Noodverlichting

Datum:
Naam:
Paraaf:

Verbanddozen

Datum:
Naam:
Paraaf:

Ontruimingsplan/plattegronden

Datum:
Naam:
Paraaf:

Bijzonderheden:

.....

Actie:

.....

Kwartaal 2

Blussers/Haspels

Datum:
Naam:
Paraaf:

Noodverlichting

Datum:
Naam:
Paraaf:

Verbanddozen

Datum:
Naam:
Paraaf:

Ontruimingsplan/plattegronden

Datum:
Naam:
Paraaf:

Bijzonderheden:

.....

Actie:

.....